

**Акт готовности образовательной организации Нижнетуринского городского округа к
2024/2025 учебному году**
Составлен «10» июля 2024 года

1. Полное наименование образовательной организации Нижнетуринского городского округа: (в соответствии с уставом):

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом):

624222 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д.5Б

3. Фактический адрес: (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

Здание № 1: 624222 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д.5Б

Здание № 2: 624222 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Усошина, д.5А

4. Год постройки здания: (при наличии нескольких зданий – перечислить)

Здание № 1 (ул. Усошина, 5Б) – 1975 год, здание № 2 (ул. Усошина, 5А) – 1962 год;

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:

Огибенина Вероника Аркадьевна, (34342) 2-09-80

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 08.05.2024 № 417 «О подготовке муниципальных образовательных организаций Нижнетуринского городского округа к новому 2024/2025 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Иванова Лариса Кудусовна, заместитель главы администрации Нижнетуринского городского округа по общим вопросам

(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Холмогорова Мария Николаевна, начальник Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа

(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Швецова Наталья Александровна, главный специалист Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа

(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (ФИО, должность):

от администрации Нижнетуринского городского округа

Доможиров Алексей Николаевич, заместитель главы администрации НТГО по жилищно-коммунальному хозяйству - председатель Комитета жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и связи;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Чащин Никита Андреевич, заместитель начальника Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа;

от Государственного пожарного надзора

Житковский Владимир Леонидович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа управления надзорной деятельностью и профилактической работы и Главного управления МЧС России по Свердловской области;

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Животков Вадим Николаевич, инспектор ГОО ПОО Качканарского отдела вневедомственной охраны - филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России Федерации по Свердловской области»;

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Фот Александр Владимирович, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Качканарский»

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Попова Ольга Борисовна, главный государственный санитарный врач по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура, начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура ;

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Огнева Лариса Николаевна, председатель Нижнетуринской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации;

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Шведчикова Ольга Викторовна, Председатель ТКДНиЗП г. Нижняя Тура.

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Слесарев Александр Николаевич, заместитель председателя КЖКХ, ТиС;

7.5. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

Огибенина Вероника Аркадьевна, заведующий;

Кривошапова Кристина Анатольевна, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;

Хабилова Лариса Александровна, воспитатель, представитель первичной профсоюзной организации.

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

Сивцев Михаил Егорович, врач-эпидемиолог ГБУЗ СО «НЦГБ»;

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

Перевозкина Евгения Юрьевна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка»

(полное наименование образовательной организации)

к 2024/2025 учебному году

ГОТОВО
(готово/не готово)

Председатель
комиссии:

Иванова Л.К.
(ФИО)


(подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Холмогорова М.Н.
(ФИО)


(подпись)

Секретарь комиссии:

Швецова Н.А.
(ФИО)


(подпись)

Члены комиссии:

Доможиров А.Н.

(подпись)

Чащин Н.А.
(ФИО)


(подпись)

Житковский В.Л.
(ФИО)

(подпись)

Животков В.Н.
(ФИО)

(подпись)

Фот А.В.
(ФИО)

(подпись)

Попова О.Б.
(ФИО)

В РАБОТЕ КОМИССИИ НЕ УЧАСТ.

(подпись)

Огнева Л.Н.
(ФИО)

(подпись)

Приложение
к Акту готовности
образовательной организации
Нижнетуринского городского
округа к 2024/2025 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав «муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка», утверждённый постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 06.12.2017 № 924 «Об изменении типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Чебурашка» и об утверждении Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка» с изменениями от 02.03.2018 № 139, от 22.02.2019 № 220
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2009 г. 66-АГ 863945 Свидетельство о государственной регистрации права от 26.02.2008 г. 66 АГ 110458
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права от 27.12.2004 г. 66 АБ 411843 Свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2007 г. 66 АГ 030829

1	2	3	4
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22.02.2018 № 19631, серия 66Л01 № 0006123, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Срок: бессрочно. Приложение к № 1 от 22.02.2018 № 19631 серия 66П01 № 0014623; Приложение к лицензии № 1.1 от 22.02.2018 № 19631 серия 66П01 № 0016262;</p> <p>2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка»;</p> <p>3) Уровень образования – дошкольное образование; Дополнительное образование детей и взрослых. Дополнительные образовательные услуги оказываются с 01.03.2019 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - образовательная робототехника Lego; - обучение плаванию; - организация театрализованных представлений (Заказ); <ul style="list-style-type: none"> - общефизическая подготовка и укрепление здоровья (Ритмопластика); - общефизическая подготовка и укрепление здоровья (Фитбол); - логопедические услуги (индивидуально); - развивающие занятия по подготовке детей к школе. <p>4) Аккредитации не подлежит</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1) Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с ФГОС ДО, соответствующая ФОП ДО;</p> <p>2) Адаптированная основная</p>

1	2	3	4
			<p>образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;</p> <p>3) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития;</p> <p>4) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с умственной отсталостью;</p> <p>5) Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра.</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	Программа развития муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Нижнетуринского городского округа детский сад «Чебурашка» на 2022 – 2026 годы, утверждена приказом руководителя от 02.03.2022 № 32
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2024/2025 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	Годовой план деятельности МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» на 2024/2025 учебный год находится на стадии разработки, утверждение планируется 29.08.2024 г. на установочном педагогическом совете.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	<p>1) всего (единиц);</p> <p>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>	<p>1) 2 (два)</p> <p>в том числе:</p> <p>- с массовым пребыванием людей – 2 (два)</p> <p>- с круглосуточным пребыванием людей – 0 (ноль)</p>

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	Время пребывания детей в дошкольном учреждении с 7.00 до 17.30 Дежурная группа с 17.30 до 19.00
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 240 человек; 2) 12 групп; 3) 172 человека, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек; 4) Не превышает
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию – 80,5 в том числе: администрация – 4; учителя - 0; воспитатели – 24,75; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 51,75; 2) По факту – 60,75, в том числе: администрация – 4; учителя - 0; воспитатели – 24,25; мастера производственного обучения - 0; научные работники - 0; медицинские работники - 0; иные работники – 32,5; 19,75 - свободных вакансий (0,5 – воспитатель, 7 – младший воспитатель, 1,75 – уборщик

1	2	3	4
			служебных помещений; 1 – шеф-повар; 1 – повар детского питания; 1 – кухонный рабочий; 3– музыкальный руководитель; 0,5 – учитель-логопед, 0,5 – учитель – дефектолог; 1 – инструктор по физической культуре; 1 – дворник; 0,5 – кладовщик; 1 – ассистент (помощник).
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков от 26.06.2024г.; 2) Акт гидравлического испытания системы теплотребления от 07.06.2024г.; 3) Акт проверки состояния водопроводной системы от 26.06.2024г.
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Образовательное учреждение оснащено ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100 %
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	-----
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	-----
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В наличии физкультурный зал 48,7 кв.м. готов к организации образовательной деятельности. Бассейны 85,1 кв.м.; 37,9 кв.м. готовы к организации образовательной деятельности.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивным инвентарем и оборудованием образовательное учреждение обеспечено на 100 %. Сертификат соответствия от 15.05.2017 серия RU № 0536698
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Отсутствует
22.	Проведение испытаний спортивного	указать реквизиты актов испытаний	Акт испытания спортивного оборудования

1	2	3	4
	оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах		МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 27.06.2024 г.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>1) Предписание № 70/1/1 от 29.10.2021 г. «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности», Предписание № 71/1/1 от 08.11.2021 г. «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»</p> <p>2) По предписанию № 71/1/1 от 08.11.2021 г., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.2 – в помещениях детского сада предусмотреть покрытие пола с установленными показателями материала, на класс пожарной опасности материала не менее КМ2 - п.3 - Лестницу 3-го типа (литра а4 согласно технического паспорта) привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» - п.4 – лестница 3 типа из группы №1 привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» - п.5 - лестница 3 типа из группы №4 привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» - п.8 – предусмотреть в местах перепада высот пандусы с уклоном не более 1:6

1	2	3	4
			<p>- п.14 – в полу на путях эвакуации на площадке лестничной клетки между 1 и 2 этажом здания (помещение 93 согласно технического паспорта) предусмотреть покрытие пола с установленными показателями материала</p> <p>- п.16, 17 – Руководителю организации выполнить ширину эвакуационных выходов в соответствии с СП 1.13130.2020</p> <p>По предписанию № 70/1/1 от 29.10.2021 г., в том числе:</p> <p>- п.2 – В спальнях помещений детского сада, помещения спортзала предусмотреть покрытие пола с установленными показателями материала, на класс пожарной опасности материала не менее КМ2</p> <p>- п.3 - лестница 3 типа (литера а8 по плану технического паспорта на здание детского сада от 25.05.2009г.) привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»</p> <p>- п.4 - лестница 3 типа (литера а7 по плану технического паспорта на здание детского сада от 25.05.2009г.) привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»</p> <p>- п.5 - лестница 3 типа (литера а6 по плану технического паспорта на здание детского сада от 25.05.2009г.) привести в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»</p>

1	2	3	4
			<p>- п.14, 15 – выполнить ширину и высоту эвакуационных выходов в соответствии с СП 1.13130.2020</p> <p>3) 13;</p> <p>4) План устранения нарушений, утверждённый приказом руководителя от 11.11.2021 № 145/1;</p> <p>5) нет</p>
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ руководителя от 20.06.2024 № 100
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>1) 1) Обучен заведующий. Протокол № 47 заседания квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности от 26.04.2024 г.;</p> <p>2) 2) Обучен заместитель заведующего по АХР, Протокол № 47 заседания квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности от 26.04.2024 г.;</p> <p>3) 3) Обучение сотрудников проходит в рамках повторного инструктажа (при приёме на работу вводный и первичный инструктаж). Очередная проверка знаний по пожарно-техническому минимуму запланирована на сентябрь 2024 г.</p> <p>4) 4) Обучение обучающихся проводится в рамках занятий, на целевых тематических занятиях в течение учебного года согласно утверждённому учебному плану, МАОУ НТГО детский сад «Чебурашка» утверждение планируется 29.08.2024 г. на установочном педагогическом совете; внепланово в пожароопасные периоды.</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися и сотрудниками проводятся два раза в год</p>

1	2	3	4
			(сентябрь, май) согласно утверждённому графику, утвержденному приказом МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 20.06.2024 № 101 с представителями пожарной части. Последняя плановая эвакуация проходила 21.05.2024 г. с представителями пожарной части.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) Первичные средства пожаротушения в достаточном количестве: ОП-4 (з) – 21 шт; 2) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 3) Первичные средства пожаротушения систематически проверяются на срок годности, при необходимости производится их замена, перезарядка.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) АПС, СОУЭ имеются. Находятся в исправном состоянии, замены не требуют. Акт проверки от 28.06.2024 г. 2) Вывод АПС, СОУЭ на пульт ООО «Рубеж», на пульт ПСЧ № 166 г. Нижняя Тура. 3) Договор на обслуживание АПС, СОУЭ заключен с ООО «Рубеж», договор № 3340 от 09.01.2024 г. 4) Сигнал дублируется на пульт ПСЧ №166 г. Нижняя Тура Здание № 1 (ул. Усошина, 5б) «Центр-Протон» (УС160-А) – аппаратная система передачи сигнала по радиоканалу, установлена в 2020 году. Здание № 2 (ул. Усошина, 5а) «Центр-Протон» (УС160-А) – аппаратная система передачи сигнала по радиоканалу, установлена в 2021 году. 5) Ответственное лицо – Огибенина Вероника Аркадьевна, заведующий МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка»

1	2	3	4
			приказ МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 20.06.2024 № 100 «Об обеспечении пожарной безопасности»; б) Отсутствуют
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Пути эвакуации образовательного учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности не в полном объеме
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Акт технологического контроля электрооборудования пищеблоков от 27.06.2024
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Отсутствует; 2) Имеется. Принадлежит МУП «Искра»
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация имеется. Зарегистрирована в Отделе надзорной деятельности и профилактикой работы Качканарского ГО, Нижнетурунского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 18.07.2016 г. № 65478000-ТО-00025.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание от 12.10.2023 № 66-06-13/07-4743-2023; Предписание от 23.11.2023 № 66-06-13/07-5380-2023; Предписание от 05.04.2024 № 66-06-13/07-2122-2024; 2) неустраненных нарушений – 5; 3) истек срок устранения – 2; 4) План мероприятий по устранению нарушений по предписаниям согласован с начальником Управления образования. 5) Отчеты об устранении нарушений направляются в Роспотребнадзор в установленные сроки.
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного	Обучен заведующий в ноябре 2022 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Качканар, городе

1	2	3	4
		<p>в образовательной организации; 3) обучение сотрудников</p>	<p>Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура». Личная медицинская книжка; 2) Обучен заместитель заведующего по АХР в ноябре 2022 г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура». Личная медицинская книжка; 3) Обучение сотрудников проведено в декабре 2022 г. (1 раз в 2 года) и в декабре 2023 г. (ежегодно) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура». Личные медицинские книжки</p>
36.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1) Имеется 2 пищеблока. 2) Привод универсальный общего назначения ПУ – 0,6; машина кухонная универсальная типа УКМ; шкаф холодильный ШХ – 0,8 М; электрическая плита ПЭСМ – 4 ШБ; электрокипяtilьник КНЕ 50; холодильник Indesit VIA 16 NF; шкаф жарочный электрический ШЖЭСМ-2К; весы МК - 15.2 – А 21; измельчитель овощей Гамма – 5а; Мясорубка М – 250; мясорубка УКМ – 112; электрическая плита ЭП-6 ЖШ; котел пищеварочный КПЭМ – 60 – ОР; холодильник Indesit SB 15040; весы электронные ТВ-S-200.2-A3. 3) Акт технологического контроля от 24.06.2024 г. 4) Организация горячего питания за счет собственного пищеблока Договоры на поставку продуктов питания: №1/2024 от 09.01.2024 г., 2/2024 от 09.01.2024 г., 3/2024 от 09.01.2024 г., 4/2024 от 09.01.2024 г.,</p>

1	2	3	4
			<p>5/2024 от 09.01.2024 г., 6/2024 от 09.01.2024 г., 7/2024 от 09.01.2024 г., 8/2024 от 09.01.2024 г., № 9/2024 от 09.01.2024 г., № 10/2024 от 09.01.2024 г., № 11/2024 от 09.01.2024 г., № 12/2024 от 09.01.2024 г., № 13/2024 от 09.01.2024 г., № 14/2024 от 09.01.2024 г., № 15/2024 от 09.01.2024 г., № 16/2024 от 01.04.2024 г., № 17/2024 от 01.04.2024 г., № 18/2024 от 01.04.2024 г., № 19/2024 от 01.04.2024 г., № 20/2024 от 01.04.2024 г., № 21/2024 от 01.04.2024 г., № 22/2024 от 01.04.2024 г., № 23/2024 от 01.04.2024 г., № 24/2024 от 01.04.2024 г., № 25/2024 от 01.04.2024 г., № 26/2024 от 01.04.2024 г., № 27/2024 от 01.04.2024 г., № 28/2024 от 01.04.2024 г., № 29/2024 от 01.04.2024 г., № 30/2024 от 01.04.2024 г., № 31/2024 от 01.07.2024 г., № 32/2024 от 01.07.2024 г., № 33/2024 от 01.07.2024 г., № 34/2024 от 01.07.2024 г., № 35/2024 от 01.07.2024 г., № 36/2024 от 01.07.2024 г., № 37/2024 от 01.07.2024 г., № 38/2024 от 01.07.2024 г., № 39/2024 от 01.07.2024 г., № 40/2024 от 01.07.2024 г., № 41/2024 от 01.07.2024 г., № 42/2024 от 01.07.2024 г., № 43/2024 от 01.07.2024 г., № 44/2024 от 01.07.2024 г., № 45/2024 от 01.07.2024 г., № 46/2024 от 01.07.2024 г.</p> <p>6) 100%</p> <p>7) Оформлены паспорта пищеблоков, находящихся по адресам: ул. Усошина, 5 А, ул. Усошина, 5 Б</p>
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников проходит в соответствии с графиком согласованным с ГБУЗ СО «Нижнегуринская ЦГБ» (сентябрь 2024 года)
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В каждом здании на вводе имеется установка обеззараживания воды УК-UV 55wM 6.6 GPM-1 и механическая фильтр BFL-3.

1	2	3	4
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт очистки и технического состояния вентиляционной системы от 27.06.2024 г.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Медицинский блок (кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, расположен на первом этаже здания № 1 и здания № 2; 2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 18.12.2014 г. № ЛО-66-01-003079, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области; Договор на оказание медицинских услуг ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ» № 6/2019 от 09.01.2019 г.; 3) Медицинская сестра ГБУЗ СО «НТ ЦГБ»
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Отбор питьевой воды произведен 03.07.2024 г.
42.	Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	В наличии
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Обеспечен

1	2	3	4
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Обеспечен
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	В наличии
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии
48.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписания, акты отсутствуют
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);	Паспорт в наличии, согласован: 1. Качканарским отделом вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Свердловской области»-10.02.2020г. 2. Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

1	2	3	4
		3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	МЧС России по Свердловской области – 10.02.2020г.; 3. Отделом Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области в городе Лесной – 10.02.2020г. 4. Управлением образования Нижнетуринского городского округа – 10.02.2020г.
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо – Кривошапова К.А., приказ № 121 от 03.07.2024
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	По IV категории паспорта безопасности не требуется
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В каждом здании на всех этажах имеется план эвакуации работников, утвержденный заведующим МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» 18.09.2021 года
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	По IV категории паспорта безопасности не требуется
55.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Штатным расписанием не предусмотрены сторожа и вахтеры; 2) заключен договор № 65, 66, 67 от 09.01.2024 г. с ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения. Установлены видео-домофонные системы.

1	2	3	4
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) Имеется в наличии в каждом здании кнопка тревожной сигнализации, находится в исправном состоянии 2) заключен договор с ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области на экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации. 3) ООО «Рубеж», договор № 3340 от 09.01.2024г. 4) – 5) –
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Во всех зданиях имеется «Центр-Протон» (УС160-А) – аппаратная система передачи сигнала по радиоканалу, находится в исправном состоянии 2) ООО «Рубеж», договор № 3340 от 09.01.2024г. 3) – 4) –
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется в наличии, находится в исправном состоянии 2) Заключен договор на обслуживание с ООО «Рубеж», договор № 3340 от 09.01.2024г. 3) – 4) –
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) Имеется система видеонаблюдения MATRIXtech в трех зданиях; 2) Здание №1 – 15шт. (5 внутренних камер, 10 наружных камер), здание №2 - 13шт. (4 внутренних камер, 9 наружных камер). 3) В Зданиях №1, №2 монитор находится в кабинете для персонала на 1 этаже; 4) Нет

1	2	3	4
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии 2) –
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В каждом здании на всех основных входах в помещении имеется видео домофонная система 2) По IV категории паспорта безопасности не требуется
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует 2) По IV категории паспорта безопасности не требуется
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) – 2) – 3) По IV категории паспорта безопасности не требуется 4) –
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Ворота имеются, закрываются навесным замком 2) –
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) По IV категории паспорта безопасности не требуется
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) По IV категории паспорта безопасности не требуется

1	2	3	4
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Ограждение имеется; 2) Состояние нового. Металлическое, цельное, высота 2 метра, протяженность 1000 м
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Имеется. В наличие 11 светильников, расположенных по периметру здания/территории; 2) В исправном состоянии, ремонта не требует
68.	Раздел 8. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проведена проверка на основании приказа МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 03.07.2024 № 122 «Об обеспечении информационной безопасности», акт от 05.07.2024
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Здание № 1 договор с ООО «Ростелеком» № 12277311 от 02.02.2024 Здание № 2 договор с ООО «Орбита» от 01.01.2024 № 1
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	4 единицы
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствует
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Отсутствует
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Отсутствует
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВиМР, Сердинова О.А., приказ МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 03.07.2024 № 122 «Об обеспечении информационной безопасности»
76.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя	1) Подвоз детей не осуществляется;

1	2	3	4
		<p>образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</p> <p>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Имеется в наличии;</p> <p>2) Паспорт утверждён приказом заведующего ДОУ от 11.06.2024 № 92;</p> <p>3) Паспорт согласован с заместителем начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Качканарский»;</p> <p>4) Паспорт согласован с начальником Управления образования администрации Нижнетуринского городского округа</p>

1	2	3	4
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется переносная площадка
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствует
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Имеются в каждой возрастной группе (12) В общем коридоре (2)
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Ограждение присутствует по периметру здания, исключает возможность выхода на проезжую часть. Протяженность ограждения 1000 метров; 2) На маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 7 пешеходных переходов (ул. 40 лет Октября, 38 (УБРИР), ул. 40 лет Октября, 39 (МФЦ), ул. Молодежная, 4, ул. Молодежная, 11, ул. Машиностроителей, 7, ул. Машиностроителей, 4 (шесть) нерегулируемых пешеходных переходов; ул. Молодежная, 2 регулируемый пешеходный переход: – пешеходные переходы в районе домов № 38, 39 ул. 40 лет Октября соответствуют предъявляемым требованиям; – на пешеходном переходе в районе д. № 2 ул. Молодежная отсутствует освещение; – на пешеходном переходе в районе д. № 4 ул. Молодежная нарушена высота установки дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность»; установленная искусственная дорожная неровность не соответствует требованиям; нарушена очередность размещения знаков дорожного знака (3.24 «Ограничения максимальной скорости»); – пешеходный переход в районе д. № 11 ул. Молодежная отсутствуют дорожные знаки 3.24 «Ограничения максимальной скорости»; установленная искусственная дорожная

1	2	3	4
			<p>неровность не соответствует требованиям; отсутствует дорожный знак 1.17 «Искусственная неровность»;</p> <p>– пешеходный переход в районе д. № 7 ул. Машиностроителей нарушена очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия» и 3.20 «Обгон запрещен»; нарушена очередность размещения знаков 1.23 «Дети», 1.17 «Искусственная неровность», 3.27 «Остановка запрещена» и знак дополнительной информации (табличка) 8.24 «Работает эвакуатор»;</p> <p>На пешеходном переходе в районе д. № 4 ул. Машиностроителей ограничение видимости дорожных знаков 5.19.2 «Пешеходный переход»; отсутствует дублирующий дорожный знак (слева) 3.20 «Обгон запрещен».</p> <p>3) Тротуары имеются. Состояние в удовлетворительном состоянии. Имеется ограждение, которое исключает движение детей по проезжей части. Ремонта не требует.</p>
83.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	Отсутствует
84.	Раздел 10. Охрана труда		
85.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Ответственное лицо – специалист по охране труда, Кривошапова Н.М., приказ МАДОУ НТГО детский сад «Чебурашка» от 15.04.2024 № 66/1 «О соблюдении правил по охране труда»
86.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор в стадии разработки. На регистрацию будет направлен в августе 2024 года

1	2	3	4
87.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Обучены - 4 человека. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда от 24.06.2022 № 2846 АНО ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21 - й век»; заместитель заведующего по АХР, от 24.06.2022 № 2848 АНО ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21 - й век»; заместитель заведующего по ВиМР, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда от 24.06.2022 № 2847 АНО ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21 - й век»; 2) Обучен специалист по ОТ, Протокол № 143, 144,145 от 07.03.2024 г; Протокол № 146 от 11.03.2024 г. ООО «Центр охраны труда»
88.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	План мероприятий по предупреждению детского травматизма
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда имеются по всем должностям, утверждены приказом: от 06.04.2022 № 46
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Имеются
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Инструктажи проводятся в соответствии с графиком, 2 раза в год (июнь, декабрь), внеочередные
92.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) 52; 2) 0; 3) 52; 4) Работа по проведению специальной оценки труда проведена в мае-июне 2024 г. Ожидаем отчет о проведении СОУТ.
93.	Раздел 11. Ремонтные работы		
94.	Проведение капитального ремонта	виды работ	В 2024 году капитальный ремонт не проводился

1	2	3	4
95.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Замена полового покрытия в спортивном зале, в спальнях групп № 5, № 6
96.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2024 год и последующие годы	Капитальный ремонт (кровля, фасад, отмошка, замена оконных блоков) здания № 2 (Усошина, 5А)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417965

Владелец Огибенина Вероника Аркадьевна

Действителен с 04.12.2023 по 03.12.2024