

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"
624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
УСОШИНА УЛИЦА, 5 Б



Профилактическое мероприятие № 66250041000117625212 от 27.03.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.04.2025г.

№ 66-06-11/11-1665-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 07.04.2025 по 18.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-06-11/11-1305-2025 от 27.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"

название юридического лица/индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, УСОШИНА УЛИЦА, 5 Б

дата регистрации 13.11.2002

ИНН/ОГРН 6624006903 / 1026601484140

1. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5 б)
2. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а)

При рассмотрении представленных документов: акт обязательного профилактического визита № 66-06-11/11-1664-2025 от 18.04.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований:

- СП 2.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по	срок
-------	---------------------------------	----------------	----------	---	------

документа

устранению выявленного нарушения обязательных требований

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5 б)

1. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., установлено, что примерное цикличное двадцатидневное меню для организации питания воспитанников МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка" в возрасте от 1 года до 3 лет, 3 лет до 7 лет с 10. 5- часовым пребыванием", разработанное диетологом МКУ "ЦБОУ" О.М. Отт, утвержденное заведующим МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка" А.А. Огибениной, приказ №60/1 от 01.04.2024г., разработано с нарушением требований приложения 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в части массы порций (в граммах) в зависимости от возраста детей от 1 года до 3 лет., с 3 лет до 7 лет), масса порций занижены, а именно:

Блюдо	Масса порций	
	от 1 года до 3 лет	3 - 7 лет
Овощное, яичное, творожные блюда: Омлет натуральный, вареники ленивые, котлета морковная	100 (при норме 130-150)	120 (при норме 150-200)
Закуска (икра кабачковая)	20 (при норме 30-40)	30(при норме 50-60)
Второе блюдо ("сельдь")	30 (при норме 50-60)	50 (при норме 70-80)
Гарнир (картофель отварной)	90 (при норме 110-120)	110 (при норме 130-150)
Напитки (кисломолочные)	120(при норме 150-180)	150 (при норме 180-200)

Согласно приложению 9 таблице 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", МАССА ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА (В ГРАММАХ)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20

8.1.2.

Разработать и утвердить примерное 20-ти дневное меню для каждой возрастной группы с учетом возраст детей и массы порций в граммах в соответствии с требованиями приложения № 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

До 01.08.2025г.

<p>2. На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, что на территории детского сада установлен один контейнер для сбора отходов, площадка для сбора отходов не оборудована в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: контейнер установлен на территории, границы и размеры площадки не обозначены, таким образом контейнер для сбора отходов может быть размещен в ином не предназначенном для его размещения месте, что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами.</p> <p><i>Согласно п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.</i></p>			<p>Площадку для сбора отходов оборудовать в соответствии с требованиями санитарных правил.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>
<p>3. На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, что мусоросборник заполнен отходами в полном объеме, что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами.</p> <p><i>Согласно 2.11.1. СП 2.4.3648-20 Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.</i></p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.2.3</p>	<p>Проводить очистку мусоросборников при заполнении 2/3 их объема.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>
<p>4. На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, внутренняя отделка помещений пищеблока имеет дефекты - повреждения, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на пищеблоке в моечном отделении дефекты отделки пола в виде отсутствия части плитки и дефектов в виде растрескивания плитки, нарушений крепления плитки к полу; - дефекты отделки поверхности вытяжного оборудования в виде отслоения краски; Дефекты отделки поверхностей мебели используемой и размещенной на пищеблоке, а именно: - 2 табурета размещенных на пищеблоке имеют выраженные дефекты отделки 	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.11.1</p>	<p>Устранить дефекты отделки: - пола на пищеблоке в моечном отделении, - дефекты отделки поверхности вытяжного оборудования в моечном отделении пищеблока, - дефекты отделки поверхностей мебели используемой и размещенной на пищеблоке, а именно (табуретов).</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>

поверхностей в виде истирания покрытия, сколов и осыпания частиц.
Указанные нарушения подтверждаются фотоматериалами и протоколом осмотра от 07.04.25г.

Данные нарушения не позволяют проводить качественную мойку и дезинфекцию, данный факт подтверждается фотоматериалом.

Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Согласно 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Согласно ст. 14.п. 5 пп 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер должны обеспечивать: 3) потолки или при отсутствии потолков внутренние поверхности крыши и конструкции, находящиеся над производственными помещениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и способствовать уменьшению конденсации влаги.

<p>5. На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 56), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, на пищеблоке в процессе изготовления пищевой продукции используется инвентарь, контактирующий с пищевой продукцией, который не дает возможности произвести мойку и (или) очищение и дезинфекцию, а именно: доски с маркировкой «Зелень», «Гастр», «ВО» - с дефектами в виде трещин, данный факт подтверждается фотоматериалом.</p> <p>Согласно ст.15 п.1 пп.2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые: дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию.</p> <p>Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,</p>	<p>СП 2.4.3648-20 ТР ТС 021/2011</p>	<p>2.5.2 2.4.9 ст.14 п.5 пп.2, пп.3</p>	<p>Не допускать использования инвентаря, контактирующего с пищевой продукцией, имеющего дефекты.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>
---	---	---	--	------------------------

	отдыха и оздоровления детей и молодежи» Оборудование, инвентарь, посуда и тары должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.				
6.	На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, санитарно-техническое оборудование (поддоны) в умывальных при групповых ячейках №1, № 4, № 3, № 5 и № 6 имеют дефекты поверхностей в виде ржавчины). Данный факт подтверждается фотоматериалом. <i>Согласно п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.</i>	ГР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	ст.15 п.1 пп.2 п.2.4.6.2	Устранить дефекты поверхностей санитарно-технического оборудования (поддонов) в умывальных при групповых ячейках №1, № 4, № 3, № 5 и № 6.	До 01.08.2025г.
7.	На объекте МАДОУ Детский сад «Чебурашка» (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5б), на момент проведения обязательного профилактического визита 07.04.2025 года установлено, что полы в спальнях группы № 1 и № 4 имеют дефекты отделки в виде нарушений целостности и отсутствия участков полимерного плиточного покрытия; дефекты отделки пола в туалетных комнатах групповых ячеек № 3 и № 6 в виде нарушений целостности покрытий и сколов напольной плитки, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию, данный факт подтверждается фотоматериалом. <i>Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i>	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Устранить дефекты отделки пола в спальнях группы № 1 и № 4 и в туалетных комнатах групповых ячеек № 3 и № 6.	До 01.08.2025г.
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА" (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а)					
1.	В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г.,	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2	Разработать и утвердить примерное 20-ти дневное меню для каждой возрастной группы с учетом возраст детей и массы порций в граммах	До 01.08.2025г.

установлено, что примерное цикличное двадцатидневное меню для организации питания воспитанников МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка" в возрасте от 1 года до 3 лет, 3 лет до 7 лет с 10.5- часовым пребыванием", разработанное диетологом МКУ "ЦБОУ" О.М. Отт, утвержденное заведующим МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка" А.А. Огибениной, приказ №60/1 от 01.04.2024г., разработано с нарушением требований приложения 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в части массы порций (в граммах) в зависимости от возраста детей от 1 года до 3 лет., с 3 лет до 7 лет), масса порций занижены, а именно:

Блюдо	Масса порций	
	от 1 года до 3 лет	3 - 7 лет
Овощное, яичное, творожные блюда: Омлет натуральный, вареники, лепешки, котлета, морковная	100 (при норме 130-150)	120 (при норме 150-200)
Закуска (икра кабачковая)	20 (при норме 30-40)	30(при норме 50-60)
Второе блюдо ("сельдь")	30 (при норме 50-60)	50 (при норме 70-80)
Гарнир (картофель отварной)	90 (при норме 110-120)	110 (при норме 130-150)
Напитки (кисломолочные)	120(при норме 150-180)	150 (при норме 180-200)

Согласно приложению 9 таблице 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
МАССА ПОРЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА (В ГРАММАХ)

в соответствии с требованиями приложения № 9 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

2. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошная ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошная ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., установлено что во всех группах в туалетном помещении установлен деревянный шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих

СП 2.4.3648-20

2.4.9

Устранить дефекты покрытия мебели (шкафов для хранения уборочного инвентаря) в туалетных комнатах всех групп.

До 01.08.2025г.

<p>средств. покрытие которого не позволяет качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, а именно: нарушена целостность покрытия внутри и снаружи шкафа - имеется разрушения окраски в виде отшелушения и трещин.</p> <p><i>Согласно п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.</i></p>				
<p>3. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., установленные поддоны (ванны) для мытья ног детей, канализационный слив у раковин для мытья рук сотрудников (установленные в каждом групповом помещении) имеют дефекты в виде повреждения покрытия, данное повреждение препятствует проведению обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.4.11., СП 2.4.3648-20, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Согласно п. 2.4.11., СП 2.4.3648-20 Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов.</i></p> <p><i>Согласно п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.</i></p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.4.11</p>	<p>Устранить дефекты санитарно-технического оборудования: поддоны (ванны) для мытья ног детей, канализационный слив у раковин для мытья рук сотрудников (установленные в каждом групповом помещении).</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>
<p>4. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., внутренняя отделка помещений имеет дефекты - повреждения, а именно:</p> <p>" группа №9 (от 3-х до 4-х лет) - при входе в раздевальную комнату на дверном проеме трещины, отслоение краски; дефекты на стенах трещины, отслоение краски и побелки;</p> <p>" группа №12 (от 4-х до 5-ти лет) - в групповом и спальном помещении стены оклеены обоями, обои оборваны, в туалетном помещении - на стенах дефекты: трещины, отслоение покрытия, под детским умывальными раковинами плитка сломана, выбоины; в буфетной-столовой - на стенах</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.5.2 2.5.3</p>	<p>Устранить дефекты отделки стен, потолка и пола:</p> <p>- группа №9 (от 3-х до 4-х лет) - при входе в раздевальную комнату на дверном проеме трещины, отслоение краски; дефекты на стенах трещины, отслоение краски и побелки;</p> <p>" группа №12 (от 4-х до 5-ти лет) - в групповом и спальном помещении стены оклеены обоями, обои оборваны, в туалетном помещении - на стенах дефекты: трещины,</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>

<p>дефекты: трещины, отслоение краски и побелки;</p> <p>" в общем коридоре на первом этаже - дефекты на стенах: трещины, большая площадь отслоения краски;</p> <p>" группа №7 (от 6-ти до 7 лет) - в групповом помещении на потолке трещины, отслоение побелки;</p> <p>" группа № 11 (от 2-х до 3-х лет) - в умывальной дефекты на стенах -трещины, отслоение большой площади побелки, у входа в групповое помещение выбоины в полу, на плинтусах трещины и отслоение краски.</p> <p>" во всех групповых помещениях, спальнях дефекты полового покрытия - разрывы и разрушения метлахской плитки, п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i></p> <p><i>Согласно п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</i></p>			<p>отслоение покрытия, под детским умывальными раковинами плитка сломана, выбоины; В буфетной-столовой - на стенах дефекты: трещины, отслоение краски и побелки;</p> <p>" в общем коридоре на первом этаже - дефекты на стенах: трещины, большая площадь отслоения краски;</p> <p>" группа №7 (от 6-ти до 7 лет) - в групповом помещении на потолке трещины, отслоение побелки;</p> <p>" группа № 11 (от 2-х до 3-х лет) - в умывальной дефекты на стенах - трещины, отслоение большой площади побелки, у входа в групповое помещение выбоины в полу, на плинтусах трещины и отслоение краски.</p> <p>" во всех групповых помещениях, спальнях дефекты полового покрытия - разрывы и разрушения метлахской плитки,</p>	
<p>5. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г, установлено, что для технических целей в туалетных помещениях групповых ячеек и в здании не установлен отдельный водопроводный кран,</p> <p>Согласно п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный водопроводный кран.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.11.4</p>	<p>Обеспечить наличие отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>
<p>6. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область. г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., приготовление рабочих растворов</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>2.11.6 81 83</p>	<p>Обеспечить приготовление дезинфицирующего раствора в соответствии с инструкцией по их приготовлению.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>

<p>дезинфицирующих средств осуществляется не в соответствии с инструкцией по применению № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор", а именно: рабочий раствор "Део-Хлор" 0,015%, отобранный в помещении для приготовления дезинфицирующих средств и используемый для обработки помещений, 07.04.2025г в рамках профилактического визита не соответствует инструкции по применению № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "Део-Хлор" по содержанию массовой доли активного хлора. Согласно протокола испытаний № 06/03220-25 от 08.04.2025 года, выданного Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура" (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363 от 28.10.2016 г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.05.2016), массовая доля активного хлора превышена, составила $0,023 \pm 0,006\%$, при величине допустимого уровня $0,013 - 0,017\%$.</p> <p>Согласно п.81 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовление, хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективностью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных мероприятий и их эффективностью</p> <p>Согласно п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.</p>				
<p>7. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (юр.адрес 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., установлено, что нарушаются условия доставки готовых блюд с пищеблока из здания МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) в помещения групповых МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), пищеблок по адресу 624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а, не функционирует, закрыт согласно приказу №98 от 01.07.2022г. "О приостановлении эксплуатации пищеблока в здании по адресу</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>3.1.10</p>	<p>Обеспечить доставку готовых блюд в изотермической таре.</p>	<p>До 01.08.2025г.</p>

<p>ул. Усошина, 5а МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка", за подписью заведующего МАДОУ НТГО детский сад "Чебурашка". Доставка готовых блюд осуществляется в таре (пластмассовые контейнеры, не поддерживающий температурный режим), изотермические тары для доставки готовых блюд отсутствуют.</p> <p>Согласно п.3.1.10 СП 2.4.3648-20 Допускается доставка готовых блюд из других организаций в соответствии с пунктом 1.9 Правил. Доставка готовых блюд должна осуществляться в изотермической таре.</p>				
<p>8. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., в старшей и подготовительной группах (группа №12, группа №7) туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что не соответствует п. 2.4.11., 3.1.7. СП 2.4.3648-20</p> <p>Согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями</p> <p>Согласно п.3.1.7 СП 2.4.3648-20. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.11., 3.1.7.	Туалетные кабинки туалетных комнат старшей подготовительной группах (группа №12, группа №7) оборудовать дверями.	До 01.08. и 2025г.
<p>9. В МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5Б) на объекте МАДОУ Детский сад "Чебурашка" (624222, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а), при проведении профилактического визита, 07.04.2025г., установлено, что отсутствует помещение (место) для обработки уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Обработка уборочного инвентаря осуществляется в умывальных помещениях групповых, используются поддоны для мытья ног детей.</p> <p>Согласно п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.</p>	СП 2.4.3648-20	2.4.12	Организовать помещение (место) для обработки уборочного инвентаря оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.	До 01.08. 2025г.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

в срок до 02.08.2025 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания
2. фото, видео материалы, акты выполненных работ и иные документы, подтверждающие факт выполнения предписания.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ЧЕБУРАШКА"**, а так же на заведующую МАДОУ НТМО Детский сад «Чебурашка».

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя
Тура



Букова Надежда Александровна

ФИО

Инициалы лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5а

624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Усошина ул., 5 б

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-11/11-1665-2025 от 18.04.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица в Управление образования администрации Нижнетуринского муниципального округа.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265706

Владелец Огибенина Вероника Аркадьевна

Действителен с 15.12.2025 по 15.12.2026