

ИНСТРУКЦИЯ

действий оперативного (дежурного) персонала
при эксплуатации тревожной кнопки «Астра-321 исп.Т»

МАДОУ детский сад «Чебурашка», г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 5Б

1. Кнопка тревожной сигнализации (КТС) предназначена для экстренного вызова группы быстрого реагирования (ГБР) Качканарского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО»
 2. ГБР прибывает после получения сигнала о приведении в действие (нажатия) кнопки тревожной сигнализации.
 3. Повторно нажимать тревожную кнопку можно **через минуту после первого нажатия**, при этом удерживать палец на кнопке необходимо не менее пяти секунд.
 4. Кнопкой тревожной сигнализации необходимо пользоваться в следующих случаях:
 - при непосредственном нападении на объект;
 - при нанесении материального ущерба объекту;
 - при возникновении пожара (до прибытия подразделения пожарной охраны);
 - при обнаружении подозрительных предметов на прилегающей к объекту территории;
 - при попытке совершить кражу материальных ценностей на объекте;
 - при наступлении критических ситуаций.Периодически (не реже одного раза в месяц), **производить проверку работы** тревожной кнопки совместно с сотрудниками Качканарского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО».
- Запрещается** пользоваться без необходимости кнопкой тревожной сигнализации.

В случае проведения ремонтных или иных технических работ, сбоя в работе электроэнергии, которые могут повлиять на **несанкционированное срабатывание КТС** или ненадлежащую работу системы охраны, необходимо заранее уведомить пульт ПЦО №2 Качканарского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» по тел. 2-05-101, 2-05-201, 8(909)0234404 о начале и конце проведения таких работ.

При случайном нажатии на КТС, или «случайном» срабатывании системы тревожной сигнализации, администрация объекта может отменить приезд ГБР, сообщив об этом, согласно указанного приоритета, на пульт ПЦО №2 Качканарского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» по тел. 2-05-101, 2-05-201, 8(909)0234404

Составил: главный инженер ООО «Рубеж»



А.Л. Чашин